

пронумеровано и скреплено печатью

№ 4 четвертое) листах
ДОУ №39 А.И.Попова



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОСЗН
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 39
«Золотая рыбка»
А.И. Попова
Приказ от 31-августа 2017г. №84/1

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 / 2.90

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» города Губкина Белгородской области**
- 1.2. Адрес объекта: **309183, Белгородская обл., город Губкин, ул. Космонавтов дом 9**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **2** этажа, **4081,5** кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); общая площадь **10600** кв.м
- 1.4. Год постройки здания: **1989**, последнего капитального ремонта: **нет**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» города Губкина Белгородской области; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» города Губкина Белгородской области.**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **309183, Белгородская область, город Губкин, ул. Космонавтов дом 9.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **администрация Губкинского городского округа.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Белгородская область, город Губкин, ул. Мира дом 16.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, соц. защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **осуществление образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* – **не обслуживаются**.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: детский сад посещают дети от 2 до 7 лет. В учреждении функционирует 15 групп. Наполняемость групп определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) – для ясельных групп не менее 2,5 кв.м на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2 кв.м на 1 ребенка. Фактическая наполняемость на 01.09.2015 – 364 воспитанника.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): **осуществляется движение пассажирских автобусов № 10, 7, 57, 19, по главной дороге (ул. Космонавтов).**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **150м**;

3.2.2. Время движения (пешком) - **3-5мин**;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**);

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*: **нет**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: **нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать: **необорудованная лестница на пути до ближайшей остановки**).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И/Г, У, О/, ДУ-И /С/,		1,2

2	Вход (входы) в здание	ВНД /К/ ДЧ-И/Г,У/ ДЧ-И/О,С/ ВНД /К/		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И/Г,У/ ДЧ-И /О,С/ ВНД /К/	1эт. 1,2,6,17,21,22,30, 31,37,39,40,44,49 50,51,66,67,68,80 81,82,94,95 2эт. 1,3,36,37,38,60	3,4,5, 6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И/Г,У/ ДУ-И /С/ ВНД /К/	1эт. 4,5,13,34,35,42,4 3,52,53,54,59,72, 78,90,91,92,93 2эт. 2,6,7,19,20,21,22 23,25,31,32,47,48 49,50,51,55,56,61	8,9,10 ,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И / У,Г/ ДУ-И /С,О/ ВНД /К/	1эт. 25,47,56,62,84,87 ,97 2эт. 13,14,15,27,28,30 40,41,42,43,44,58 59	12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И /Г,У/, ДЧ-И /О,С/, ВНД /К/.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **временно не доступно**, т.к. не все категории инвалидов могут свободно перемещаться по территории. по зданию, к остановке по причинам 1)узких проемов калиток, входных и внутрикомнатных дверей; 2) сложной планировки внутри здания; 3) отсутствия системы информации и связи на всех зонах; 4)наличие очень близкой проезжей части к тротуару (частично не разделенной поребриком) на пути к остановке; 5) наличие перепадов высоты тротуарных дорожек и асфальтового покрытия территории; 6) невозможности самостоятельного подъема на 2-й этаж здания из-за высоких ступеней лестничного пролета; 7) невозможности самостоятельного входа в здание инвалидам-колясочникам из-за наличия лестничного подъема без пандуса и пр.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР

5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	ТР
		КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается /Акт обследования объекта инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ/.

4.5. Информация может размещена /обновлена/ на Карте доступности субъекта РФ - дата _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2017 г.,

2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры: Акт № 2.90 от 11 декабря 2015 г.

3. Решение комиссии от 11 декабря 2015 года:

Необходимо выполнить:

1. На территории

- расширить проемы калиток;
 - частично отремонтировать асфальтовое покрытие дорожек на территории;
 - установить направляющие поручни, тактильные полосы;
 - установить на входе в здание кнопку вызова;
 - установить пандус к центральному ходу;
 - сделать плавный въезд-сезд на территорию ДООУ;
- организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта.

2. В здании:

- установить звуковой и световой пульсирующие сигналы;
- установить направляющие поручни, тактильные полосы;
- приобрести корсеты, слуховые аппараты, массажный стол;
- убрать порог;
- расширить тамбур;
- расширить коридор;
- расширить дверную створку.